LİTPA	**NEM TEST FORMU** *(MOISTURE TEST FORM)*	TARİH : *(DATE)* -
		RAPOR NO : *(REPORT NO)* -

ÜRÜN ADI *(PRODUCT NAME)* :

KODU *(CODE)* : - SİPARİŞ / MPS NO *(ORDER NO)* : -

NUMUNE ÜRÜN (SAMPLE PRODUCT) ☐ TİP TESTİ (TYPE TEST) ☐

ARMATÜR ÖZELLİKLERİ *(FEATURES OF LUMİNAİRE)* :

Deney Süresi: 48 saat *(Test Time) (48 hours)*	Deney Başlangıcı *(Beginning Time)*		Deney Bitişi *(Finish Time)*	
	-	- : -	-	- : -
NEM (MOISTURE) (%) =	-	SICAKLIK *(TEMPERATURE)* (°C) =		-

YÜKSEK GERİLİM DENEYİ *(HIGH VOLTAGE TEST)*

Deney Süresi: 1 dakika *(Test Time) (1 minute)*	Deney Başlangıcı *(Beginning Time)*		Deney Bitişi *(Finish Time)*	
	-	- : -	-	- : -
Uygulanan Gerilim U (kV) = *(Nominal Voltage)*	-	Ölçülen Akım I (mA) = *(The Measured Current)*		-
I ≤ 5 mA Armatür deneyi **geçmiştir.** *(Luminaire passed the test)* ☐		I > 5 mA Armatür deneyde **başarısızdır.** *(Luminaire failed the test)* ☐		

YALITIM DİRENCİ DENEYİ *(INSULATION REZISTANCE)*

Deney Süresi: 1 dakika *(Test Time) (1 minute)*	Deney Başlangıcı *(Beginning Time)*		Deney Bitişi *(Finish Time)*	
	-	- : -	-	- : -
Uygulanan Gerilim U (kV) = *(Nominal Voltage)*	-	Ölçülen Direnç Rmin (MΩ) = *(The Measured Current)*		-
Rmin > 2 MΩ Armatür deneyi **geçmiştir.** *(Luminaire passed the test)* ☐		Rmin ≤ 2 MΩ Armatür deneyde **başarısızdır.** *(Luminaire failed the test)* ☐		

AÇIKLAMALAR *(EXPLANATION)*

İlgili standart maddesi: **TS EN 60598-1, Bölüm: 1, Madde: 9.3**
Related article of the standard: **EN 60598-1, Part: 1, Article: 9.3**

TESTİ YAPAN *(TESTER)*	**ONAYLAYAN** *(APPROVED BY)*