


| | | |
|--|--|---------------------------------------|
|  | ELEKTRİKSEL DAYANIM (YÜKSEK GERİLİM) TEST FORMU (ELECTRICAL RESISTANCE (HIGH VOLTAGE) TEST FORM) | TARİH : (DATE) - |
| ÜRÜN ADI (PRODUCT NAME) : | | RAPOR NO : (REPORT NO) - |
| KODU (CODE) : - | SİPARİŞ / MPS NO (ORDER NO) : - | |
| NUMUNE ÜRÜN (SAMPLE PRODUCT) <input type="checkbox"/> | TİP TESTİ (TYPE TEST) <input type="checkbox"/> | |
| ARMATÜR ÖZELLİKLERİ (FEATURES OF LUMINAİRE) : | | |
| <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> | | |
| Deney Süresi: 1 dakika (Test Time) (1 minute) | Deney Başlangıcı : - : - (Beginning Time) | Deney Bitişi : - : - (Finish Time) |
| Uygulanan Gerilim (Nominal Voltage) U (V) = - | | |
| Ölçülen Akım (The Measured Current) I (mA) = - | | |
| I ≤ 5 mA Armatür deneyi geçmiştir. <input type="checkbox"/> (Luminaire passed the test) | I > 5 mA Armatür deneyde başarısızdır. <input type="checkbox"/> (Luminaire failed the test) | |
| AÇIKLAMALAR (EXPLANATION) | | |
| <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> | | |
| İlgili standart maddesi: TS EN 60598-1, Bölüm: 1, Madde: 10.2.2 Related article of the standard: EN 60598-1, Part: 1, Article: 10.2.2 | | |
| TESTİ YAPAN (TESTER) | | ONAYLAYAN (APPROVED BY) |
| <hr/> | | <hr/> |